



設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり、当該住宅が（株）日本住宅保証検査機構が定める設計施工基準に準拠しがたい事項がある場合に、事前に申請していただくものです。審査には時間を要しますので（処理期間7～14日）、余裕をもって申請してください。審査を受けて保険申込みが可能の場合、当社から「確認書」を交付します。

申請日 2010 年 8 月 2 日

事業者 (メーカー・団体等名)	日新工業株式会社		
届出事業者番号 (※1)	-	電話番号	03-3882-2428
担当者	氏名	古市光男	FAX番号
			03-3881-8545

※1、建材メーカー・団体等は記入不要です。

準拠しがたい 事項	該当条文	設計施工基準	14	条	1	項	号
	(準拠しがたい事項を記入します) 防水下地の種類は、現場打ち鉄筋コンクリート又はプレキャストコンクリート部材とする。						
申請内容 (設計施工基準と同等 以上となる理由等を記 入します。図面・資料 等は、本書に直接記入 または別紙を添付して ください。)	別紙添付資料 (<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> 無し)						
	2010年改訂日本アスファルト防水工業協同組合仕様のうち ①ALCにも使用できる防水工法・仕様 クリンアス工法 (SC、SCI、SCM) ピロウエルド新熱工法 (SP、SPI、SPM) クールエコ工法 (SE、SEI、SEM) ベストーチ工法 (ST、STI、STM) ②金属耐火デッキに使用する工法 Sデッキアスファルトシステム (SDC、SDP)						

(以下、JIO記入欄)

確認書

上記申請を確認しました。

株式会社 日本住宅保証検査機構

確認日	2010 年 8 月 6 日	確認番号	J10-1-14-0017
備考欄			

- ①保険契約申込みの際に、本書の写しを提出してください。ただし、申請者が建材メーカー・団体等の場合は不要です。
②本書の工法・仕様等について、保険事故が多発する等、保険契約上、継続して引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行なう場合があります。



設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり、当該住宅が（株）日本住宅保証検査機構が定める設計施工基準に準拠しがたい事項がある場合に、事前に申請していただくものです。審査には時間を要しますので（処理期間7～14日）、余裕をもって申請してください。審査を受けて保険申込みが可能な場合、当社から「確認書」を交付します。

申請日 2010年 8月 2日

事業者 (メーカー・団体等名)	日新工業株式会社			
届出事業者番号 (※1)	-	電話番号	03-3882-2428	
担当者	氏名	古市光男	FAX番号	03-3881-8545

※1、建材メーカー・団体等は記入不要です。

	該当条文	設計施工基準	14	条	2	項	号
準拠しがたい 事項	(準拠しがたい事項を記入します) 防水工法は次表に適合するものとする。						
申請内容 (設計施工基準と同等 以上となる理由等を記 入します。図面・資料 等は、本書に直接記入 または別紙を添付して ください。)	別紙添付資料 (<input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> 無し) ①申請する工法名 2010年改訂日本アスファルト防水工業協同組合仕様 クリンアス工法：SC、SCI、SCM、FC、FCI ピロウエルド新熱工法：SP、SPI、SPM、FP、FPI クールエコ工法：SE、SEI、SEM、FE、FEI ベストーチ工法：ST、STI、STM、FT、FTI Sデッキアスファルトシステム：SDC、SDP 駐車場防水：CP、CA 勾配屋根工法：SL、SLI、SK、SKI						

(以下、JIO記入欄)

確認書			
上記申請を確認しました。		株式会社 日本住宅保証検査機構	
確認日	2010年 8月 6日	確認番号	J10-1-14-0018
備考欄 公共建築工事標準仕様・公共建築改修工事標準仕様を含む			

- ①保険契約申込みの際に、本書の写しを提出してください。ただし、申請者が建材メーカー・団体等の場合は不要です。
 ②本書の工法・仕様等について、保険事故が多発する等、保険契約上、継続して引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行なう場合があります。